

КАРТА ЗАКАЗА НА ДАТЧИКИ-РЕЛЕ

Датчики-реле давления соответствуют ТУ РБ 200020142.025-2000.

Предназначены для использования в системах контроля, управления и регулирования избыточного давления (напора) и вакуумметрического давления (тяги) газогорелочных устройств, бытовых отопительных установок и в технологических трубопроводных системах для управления потоком природного, сжиженного газа, воздуха и другими газообразными неагрессивными средами.



ДРД



ДРД-Н



ДРД-Т

Структура обозначения:

ДРД - Х Х Х

1 2 3 4 5

- 1 - **ДРД** - обозначение серии
- 2 - Дефис
- 3 - Верхний предел уставки давления (мбар)
- 4 - Исполнение датчика:
 - Н** - для избыточного давления
 - Т** - для вакуумметрического давления
- 5 - Тип настройки датчика (за исключением ДРД-...Т):
 - А** - на повышение измеряемого давления
 - Б** - на понижение измеряемого давления

Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте tmb@nt-rt.ru

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,

Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,

Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,

Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12